

# Specifikace/ Technický List

## Digestoř - typy 6-2/1, 10-2/1



### Číslo položky

60.76.218

### Popis

Digestoř odvádí páry z varné komory přes vyvedení do venkovního prostoru (bez kondenzační technologie). Instalace digestoře je jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně.



### Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

### Charakteristické znaky

- Inteligentní řízení výkonu pomocí automatického, plynulého přizpůsobení odsávacího výkonu podle množství unikající páry
- Automatické zvýšení odsávacího výkonu při otevření dvířek varného prostoru
- Snížení nepříjemných par a výparů jejich odvodem směrem ven
- Snížené nároky a náklady na klimatizaci v místnosti
- Snadná instalace a možnost dodatečného vybavení
- Výstup servisních hlášení na displeji zařízení iCombi
- Snadné čištění usměrňovacích plechů, možnost mytí v myčce nádobí

### Technické specifikace

Připojení:	200-240 V - 1 NAC
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	140-160 W
Odběr proudu (A):	0,7 A
Odsávací výkon:	705 m <sup>3</sup> /h
Provozní hluk:	50-65 dB(A)
Vnější průměr pro připojení k odpadnímu vzduchu:	200 mm

### Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	1.076 mm
Výška (v):	362 mm
Hloubka (h):	1.080 mm
Hmotnost:	50,6 kg

### Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

# Specifikace/ Technický List

## Digestoř - typy 6-2/1, 10-2/1



### Upozornění

- U zařízení iCombi Pro a iCombi Classic 6-1/1 a 6-2/1 se doporučuje instalace na vyvýšeném podstavci II nebo III verze UltraVent
- K odvádění par je nezbytné vyvedení do venkovního prostoru
- Pro instalaci zařízení UltraVent, UltraVent Plus nebo digestoře na SelfCookingCenter (od 09/2011) nebo CombiMaster Plus je nezbytná odpovídající sada adaptéru
- Je nutné dodržovat místní normy a předpisy upravující používání vzduchotechnického zařízení
- Schváleno pouze pro instalaci na elektrických zařízeních

### Schválení



# Specifikace/ Technický List

## Digestoř - typy 6-2/1, 10-2/1

